

**PISTE ENROULABLE DE PRATICABLE  
DE GYMNASTIQUE**

6160

**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU****D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5****DE L'ARRÊTE DU 21 NOVEMBRE 2002**

Valable 5 ans à partir de la date de délivrance

**PROCES-VERBAL N° 13-02502 L**

et 1 annexe de 6 pages

MATERIAU présenté par : NMC sa  
Gert-Noël-Strasse  
B-4731 EYNATTEN  
BELGIUM

MARQUE COMMERCIALE : RM RED 35x2000mm x 14 m HF A

DESCRIPTION SOMMAIRE : Tapis de gymnastique multicouches constitué d'un revêtement textile bouclé en fibres polypropylène de 7mm d'épaisseur sur 3 couches superposées de mousse en polyéthylène basse densité.

Masse surfacique nominale : 1828 g/m<sup>2</sup>

Epaisseur nominale : 35 mm

Coloris : rouges

RAPPORT D'ESSAI : N° 13-02502 du 22 juillet 2013

NATURE DES ESSAIS : Essai au panneau radiant  
Injection / extraction

CLASSEMENT : **M 4** en pose tendue sur support type fibre-ciment M0 non isolant.

*Classement valable pour tous supports dérivés de bois non ignifugés d'épaisseurs égales ou supérieures à 22 mm (avis CECMI du 08/11/94 et du 16/05/95 approuvés le 04/07/95) et à tous supports M0 non isolants (avis du CECMI du 07/12/99 approuvé le 29/03/2000).*

**Classement valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE des Produits de Construction.**

**DURABILITE du classement (Article 5 de l'annexe 2) : non limitée**

Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai annexé.

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994

NOTA : Sont seules autorisées les reproductions intégrales et par photocopie du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble procès-verbal de classement et rapport d'essai annexé.

A Lyon, le 22 juillet 2013

 Responsable de Site ou son représentant  
**Bruno CHEVET**

 ACCREDITATION  
 N° 1-0101  
 PORTÉE  
 COMMUNIQUÉE  
 SUR DEMANDE

**Direction Régionale Rhône-Alpes PACA**

Avenue Guy de Collongue • 69134 ECULLY CEDEX

Tél : (+33) (0)4 72 86 16 00 • Fax : (+33) (0)4 78 43 39 66

SIRET 433 430 832 00017

Siège Social: 14 rue des reculettes – 75013 PARIS • Tél : +33 (0)1 44 08 19 00 • Fax : +33 (0)1 44 08 19 39 • [www.ifth.org](http://www.ifth.org)

SIRET 433 430 832 00108 - NAF 729Z - TVA : FR 39 433430832 - CENTRE TECHNIQUE INDUSTRIEL (LOI DU 22 JUILLET 1948 - ARRÊTE DU 14 AVRIL 2000)