

**HOUSSES DES TAPIS SCOLAIRES  
ET PISTES D'ÉVOLUTION REPLIABLES**6000 – 6006 - 6050  
6100 – 6102 - 6107  
6115 - 6120  
6124 - 6126

Page 1 / 1

Dossier P236688 – Document DEC/1 – Page 1/5

LABORATOIRE  
NATIONAL  
DE MÉTROLOGIE  
ET D'ESSAISLABORATOIRE DE TRAPPES  
29 Avenue Roger Hennequin – 78197 Trappes Cedex  
Tél : 01 30 69 10 00 – Fax : 01 30 69 12 34**PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT  
DE REACTION AU FEU D'UN MATERIAU**

prévu à l'article 5 de l'arrêté du 21 novembre 2002

**VALABLE 5 ANS à compter du 1<sup>er</sup> février 2024****N° P236688 - DEC/1**

et annexe de 4 pages

**Matériau présenté par :** SAINT FRERES SAS - SIOEN  
4 route de Ville  
80420 FLIXECOURT  
France

**Marque commerciale :** B7xxx - P7xxx - S7xxx - G7xxx - D7xxx

**Description sommaire :**  
**Composition globale :** Toile PES enduite sur une facde de PVC ignifugé dans la masse  
**Utilisation :** Bâche, Banderole, militaire, sport et alèse de matelas  
**Masse :** (600 g/m<sup>2</sup> ± 10 %  
**Epaisseur :** (0,580 mm ± 10 %  
**Coloris :** Divers

**Rapport d'essais :** N° P236688 - DEC/1 du 1er février 2024  
**Nature des essais :** Détermination du classement selon NF P 92-507 (février 2004)  
Essai au brûleur électrique selon NF P 92-503 (décembre 1995)

Classement :

**M2****VALABLE POUR TOUTE APPLICATION POUR LAQUELLE LE PRODUIT N'EST PAS SOUMIS AU MARQUAGE CE  
VALABLE POUR TOUTE APPLICATION NON COUVERTE PAR L'ART. AM18 §2 DE LA REGLEMENTATION ERP**Durabilité du classement (NF P 92-512 : 1996) : **NON LIMITEE A PRIORI**Compte tenu des critères résultant des essais décrits dans le rapport d'essai N° P236688 - DEC/1 annexé.  
Pour déterminer le classement, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

Ce procès verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

Est seule autorisée la reproduction intégrale soit du présent Procès-verbal de classement qui comprend 1 page soit l'intégralité du Procès-Verbal et rapport annexé qui **comporte 5 pages.**

Trappes, le 1er février 2024

Le Responsable du Département  
Comportement au Feu et Sécurité Incendie

Thibaut CORNILLON

522 R 0900-05 Rév.G